

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код  
Номер КНМ: 29220061000200547637  
Дата размещения в ФГИС ЕРКНМ: 14.07.2022



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Архангельской области

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

163000 г. Архангельск, ул. Свободы, д. 27, тел. 63-30-02, e-mail: 29.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Новодвинска  
управления надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование органа государственного пожарного надзора)

Архангельская область, г. Новодвинск, ул. 50-летия Октября, д.30, корп.1, тел.(81852)4-34-97,  
e-mail: ogpn15arh@29.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ  
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 29-004-2022/0007пп**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия.

вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальному образовательному учреждению  
«Средняя общеобразовательная школа №6»

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения начальника ОНДиПР г. Новодвинска УНДиПР Главного управления МЧС России по Архангельской области № 29-004-2022/0007рс от «24» июня 2022 г., в период с «01» июля 2022 г. по «14» июля 2022 г.,

начальником ОНДиПР г. Новодвинска УНДиПР Главного управления МЧС России по Архангельской области Волосатовым П.В., подполковником внутренней службы, инспектором ОНДиПР г. Новодвинска УНДиПР Главного управления МЧС России по Архангельской области Жгилёвым А.Н., лейтенантом внутренней службы

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

Проведена плановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица  
и.о. директора МОУ «СОШ №6» Ромина Ирина Владимировна (распоряжение муниципального образования «Город Новодвинск» от 09.06.2022 №524-р;)

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	На здании учебного корпуса отсутствует указатель направления к источникам противопожарного водоснабжения со светоотражающей поверхностью	п.48 ППР в РФ	01.11.2022	
2.	На объекте не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке сверх срока службы. Срок эксплуатации установленной на объекте системы противопожарной защиты более 10 лет	п. 54 ППР в РФ	01.11.2023	
3.	На объекте допускается использование подвального помещения для хранения оборудования, мебели и других предметов	пп. «б» п. 16 ППР в РФ	01.11.2022	
4.	Отсутствует взаимодействие системы автоматической пожарной сигнализации с инженерным оборудованием здания. При запуске систем автоматической пожарной сигнализации, отключение инженерного оборудования здания (тепловой завесы) не произошло (протокол инструментального обследования от 08.07.2022)	п.54 ППР в РФ, ч. 4 ст. 83 ФЗ № 123	01.11.2023	
5.	Соединительные линии системы оповещения и эвакуации людей при пожаре не обеспечены системой автоматического контроля их работоспособности (протокол инструментального обследования от 08.07.2022)	п.54 ППР в РФ, ст. 3, 4, 84 ФЗ № 123, п. 3.4 СП 3.13130.2009	01.11.2023	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

И.о. директора МОУ «СОШ № 6»  
Ромина И.В.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

  
(подпись)


Начальник ОНДиПР г. Новодвинска  
УНДиПР Главного управления МЧС России  
по Архангельской области  
подполковник внутренней службы  
Волосатов П.В.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя  
группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

  
(подпись)

Инспектор ОНДиПР г. Новодвинска  
УНДиПР Главного управления МЧС России  
по Архангельской области  
лейтенант внутренней службы  
Жгилёв А.Н.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя  
группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

  
(подпись)