

## РЕШЕНИЕ № 29

по ходатайству о прекращении исполнения ранее выданного предписания

07 декабря 2023 года

г. Новодвинск

Я, инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Новодвинска управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Архангельской области - государственный инспектор г. Новодвинска Архангельской области по пожарному надзору лейтенант внутренней службы Жгилёв Александр Николаевич, рассмотрев ходатайство о прекращении исполнения пунктов № 2, 4, 5 ранее выданного предписания об устранении нарушений требований пожарной безопасности от 14.07.2022 № 29-004-2022/0007пп по результатам плановой выездной проверки здания школы муниципального образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 6» (далее — МОУ «СОШ №6»), расположенного по адресу: Архангельская область, г. Новодвинск, ул. Уборевича, д. 43.

### УСТАНОВИЛ:

В период с 01.07.2022 по 14.07.2022 главным государственным инспектором г. Новодвинска Архангельской области по пожарному надзору Волосатовым П.В., государственным инспектором г. Новодвинска Архангельской области по пожарному надзору Жгилёвым А.Н. в соответствии с планом проведения плановых проверок на 2022 год № 2022038382, размещенным в ФГИС «Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий», проведена плановая выездная проверка на объекте защиты здания школы МОУ «СОШ № 6», расположенного по адресу: Архангельская область, г. Новодвинск, ул. Уборевича, д. 43.

По результатам проверки выявлены нарушения требований пожарной безопасности, выдано предписание от 14.07.2022 № 29-004-2022/0007пп, а именно:

п. 1 - На здании учебного корпуса отсутствует указатель направления к источникам противопожарного водоснабжения со светоотражающей поверхностью.

п. 2 - На объекте не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке сверх срока службы. Срок эксплуатации установленной на объекте системы противопожарной защиты более 10 лет.

п. 3 - На объекте допускается использование подвального помещения для хранения оборудования, мебели и других предметов.

п. 4 - Отсутствует взаимодействие системы автоматической пожарной сигнализации с инженерным оборудованием здания. При запуске систем автоматической пожарной сигнализации, отключение инженерного оборудования здания (тепловой завесы) не произошло (протокол инструментального обследования от 08.07.2022).

п. 5 - Соединительные линии системы оповещения и эвакуации людей при пожаре не обеспечены системой автоматического контроля их работоспособности (протокол инструментального обследования от 08.07.2022).

Срок исполнения пунктов №1, 3 предписания установлен до 01.11.2022, пунктов № 2, 4, 5 до 01.11.2023.

21.10.2022 МОУ «СОШ № 6» направило в адрес ОНДиПР г. Новодвинска УНДиПР Главного управления МЧС России по Архангельской области информационное письмо (исх. №170 от 21.10.2022) о выполнении пунктов №1, 3 предписания от 14.07.2022 № 29-004-2022/0007пп. 21.10.2023 главным государственным инспектором г. Новодвинска Архангельской области по пожарному надзору Волосатовым П.В. было принято решение о выполнении пунктов № 1, 3 и снятия их с контроля.

04.12.2023 МОУ «СОШ № 6» направило в адрес ОНДиПР г. Новодвинска УНДиПР Главного управления МЧС России по Архангельской области информационное письмо (исх. № б/н от 30.11.2023) о выполнении пунктов №2, 4, 5 предписания от 14.07.2022 № 29-004-2022/0007пп.

О месте и времени рассмотрения ходатайства МОУ «СОШ № 6» было письменно уведомлено 05.12.2023 (исх. № ИВ-178-5-6-443 от 05.12.2023) надлежащим образом.

Ходатайство о выполнении ранее выданного предписания рассматривается в отсутствие представителя контролируемого лица.

В соответствии с ч. 1 ст. 95 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ» на основании поступившей информации по исполнению надзорным органом проведена оценка исполнения решения на основании представленных документов и сведений.

В подтверждении выполнения пунктов предписания предоставлены следующие документы:

- Копия плана комплексного опробования системы автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией;
- Копия акта о проведении входного контроля от 25.09.2023;
- Копия акта приема-передачи технических средств и документов от 25.09.2023;
- Копия акта об окончании пусконаладочных работ от 15.11.2023;
- Копия акта об окончании монтажных работ от 15.11.2023;
- Копия акта готовности зданий и сооружений к производству монтажных работ от 25.09.2023;
- Копия акта освидетельствования скрытых работ;
- Копия акта приемки установки в эксплуатацию от 15.11.2023;
- Копия акта проверки технического состояния систем пожарной автоматики от 15.11.2023.

Данный перечень документов позволяет сделать вывод об исполнении пунктов №2, 4, 5 предписания от 14.07.2022 № 29-004-2022/0007пп.

На основании частей 1, 2 статьи 94 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»

РЕШИЛ:

1. Пункты №2, 4, 5 ранее выданного предписания от 14.07.2022 № 29-004-2022/0007пп считать выполненными и снятыми с контроля.
2. Объявить заявителю, что он имеет право обжаловать настоящее решение вышестоящему государственному инспектору по пожарному надзору.
3. Копию настоящего решения направить МОУ «СОШ № 6»..
4. Приобщить настоящее решение в контрольно - наблюдательное дело на здание школы МОУ «СОШ № 6».

Государственный инспектор  
г. Новодвинска Архангельской области  
по пожарному надзору



А.Н.Жгилёв